

Branschregler Säker Vatteninstallation

Utgivare/organisation: Säker Vatten AB

Hänvisning: www.sakervatten.se

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda byggdelar	Skede	Finns sakkunnig?
Krav/kriterier	Legionella	Installationer och våtrum	Projektering	Ja
Kunskaps-sammanställning			Produktion	Auktorisation via Säker Vatten

Beskrivning:

Branschregler Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Reglerna innehåller dels krav på hur installationen ska utföras men ger även förslag på tekniska lösningar. Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillstående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar