

Indoor air quality: Measurement of CO2 (NT VVS 114)

Utgivare/organisation: Nordtest

Hänvisning: http://www.nordtest.info/index.php/methods/heating-ventilation-air-conditioningvvs/item/indoor-air-quality-measurement-of-co2-nt-vvs-114.html?category_id=22

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda byggdelar	Skede	Finns sakkunnig?
Kontrollmetod	Ventilation	Del av byggnad	Drift	Nej
Kontrollrutin				

Beskrivning:

Mätmetod för att utvärdera ventilationssystemets övergripande funktion genom att mäta koldioxid som genereras av personer i utrymmet. Primärt mäts rumsluftskoncentrationen CR med en gasanalysator. Genom att använda två eller flera gasanalysatorer kan även effektivitet eller lokalt ventilationsindex erhållas.