

Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT)

Utgivare/organisation: SIS

Hänvisning: www.sis.se

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda byggdelar	Skede	Finns sakkunnig?
Kontrollmetod	Mikro-biologi	Alla	Produktion Drift	Nej

Beskrivning:

Denna del av ISO 16000 specificerar krav för provtagning av mögel från luft. Efter anvisningarna erhålls prover för mikroskopi för att bestämma den totala koncentrationen av sporer.