

## OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Utgivare/organisation: Boverket

Hänvisning: <https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/>

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda byggdelar	Skede	Finns sakkunnig?
Kontrollmetod	Ventilation	Hel byggnad	Produktion	Ja, sakkunnig funktionskontrollant.
Krav/kriterier			Drift	Personcertifiering med två behörighetsnivåer, N (normal) och K (kvalificerad).

Beskrivning:

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.