

Radonexponering på arbetsplatser

Utgivare/organisation: Strålsäkerhetsmyndigheten

Hänvisning: www.ssm.se

Typ av verktyg	Egenskap	Berörda bygghetar	Skede	Finns sakkunnig?
Kontrollmetod	Mätning	Alla	Befintlig och ny byggnad	Ja
Krav/kriterier	Rikt- och gränsvärden			

Beskrivning:

Provtagning ska göras av luft under perioden 1 oktober till 30 april. Mätningen ska utföras under minst två månaders tidsperiod enligt metodbeskrivningen "mätning av radon i bostäder". Nationell referensnivå för radon i bostäder och allmänna lokaler är satt till 200 Bq/m³ enligt 3 kap. 6 § SsF.

Ansvar för tillsyn av efterlevnad gällande strålskyddet ligger hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.